

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"26" апреля 2018 г. 11:30

### АКТ № 868

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 19, под. 1-4.**  
(наименование потребителя)

по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1386		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201014167	17574 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170881	3,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		11088 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя  
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "26" апреля 2018 г.

**АКТ № 867**

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 19, под. 1-4**

(наименование потребителя)

по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1386	3272 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201013610	76984 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014468	74664 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15327	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15327	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171217	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171128	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014173	38327 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013725	32169 т	на приборе 1 шт.	25.08.2015	25.08.2019
КТСП-Н гвс t3	15200	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15200	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		11088 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. <b>шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_