


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 18 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 10.11.2017 2017 г.

АКТ № 1988

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18 (п.1-2)
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Бытовые помещения (S=35,8 м²)

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1669 | 2231 Гкал | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201014265 | 123458 т | на приборе 1 шт. | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017303 | 104519 т | на приборе 1 шт. | 18.03.2016 | 18.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 16901 | 56 °С | на приборе 1 шт. | 20.07.2015 | 20.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 16901 | 48 °С | на приборе 1 шт. | 20.07.2015 | 20.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171839 | 5,6 кгс/см ² | | 07.08.2015 | 07.08.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171846 | 5,6 кгс/см ² | | 07.08.2015 | 07.08.2019 |
| | | 450 Гкал | | | |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201012530 | 32073 т | на приборе 1 шт. | 22.05.2015 | 22.05.2019 |
| МФ Ø 25 гвс Т4 | 201013992 | 28740 т | на приборе 1 шт. | 11.07.2015 | 11.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t3 | 16995 | 57 °С | на приборе 1 шт. | 21.07.2015 | 21.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t4 | 16995 | 52 °С | на приборе 1 шт. | 21.07.2015 | 21.07.2019 |
| часы работы | | 11587 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.) | | |

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" / главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС


Зам. главного инженера Е.М. Фурман
(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись _____

Дата  Подпись _____

Дата  Подпись _____

Дата  Подпись _____

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
09 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2886

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18 (п.1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Бытовые помещения (S=35,8 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 2


| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1669 | | 1 шт. на приборе. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 32 В1 | 201012464 | 3707 м ³ | 1 шт. на приборе. | 22.05.2015 | 22.05.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171833 | 4,7 кгс/см ² | | 07.08.2015 | 07.08.2019 |
| часы работы | | 13639 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17 
Дата Подпись


Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17 
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись