


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 90:00ч

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2017г.
07.07.2017

АКТ № 1265.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А (п. 1-4).
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1419		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201005719	12904 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171743	4,9 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		6059 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)





Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

	Дата	Подпись
	Дата	Подпись
	Дата	Подпись
	Дата	Подпись

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "10.11.2017" 2017 г.

АКТ № 2111

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А (п. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1419	3427 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014058	242046 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014366	234139 т	на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
КТСП-Н t1	15323	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15323	45 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171046	6,3 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171011	6,0 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
ГВС		786 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201013787	30288 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013891	21850 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15188	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15188	37 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		9077 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" / Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____