

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3545
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А под. 1, 2.
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Субабоненты: Управление имущества (пуст. помещ. S= 35,9 м³)

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1555	3 Гкал	на приборе 1 шт.	20.10.2017	20.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201014267	10131 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013491	9907 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16867	70 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16867	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186377	4,9 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171875	4,2 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		10 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013256	0 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014018	0 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17004	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17004	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		12 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ Дата	_____ Подпись
_____ Дата	_____ Подпись
_____ Дата	_____ Подпись

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г. 15:40

АКТ № 872
Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А под. 1, 2.
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Управление имущества (пуст. помещ. 35,9 м³)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1555		1 шт. на приборе.	20.10.2017	20.10.2021
МФ Ø 32 В1	201012472	3303 м³	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171867	3,8 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		3480 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись