

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "26" апреля 2018 г.

АКТ № 877

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 26.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 26.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.
 В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3284	789 Гкал	на приборе 1 шт.	18.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201014261	61716 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013493	61345 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	17015	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	17015	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186798	5,1 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171826	4,6 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС					
МФ Ø 32 гвс Т3	201006954	5238 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013437	4833 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16908	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16908	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3336 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель МУП "КОС"
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 