

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"26" апреля 2018 г. 11:10

**АКТ № 871**  
**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1489		1 шт. на приборе.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 40 В1	201014181	1872 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171739	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		2376 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель МУП "КОС"**


Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)


**Теплоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"26" апреля 2018 г.

### АКТ № 870

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Состав оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1489	471 Гкал	на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 100 Т1	201014071	32654 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014321	32033 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	15344	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15344	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171194	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171152	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
ГВС					
МФ Ø 40 гвс Т3	201014156	3814 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014108	3294 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t1	15187	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15187	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2376 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. <b>шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись