

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2910**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9 под. 1, 2.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

**г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9.**

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4676		1 шт. на приборе.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 32 В1	201013242	5776 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171829	3,6 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		6078 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


16.11.17 А.А.Ревин  
Дата Подпись

21.11.17  
Дата Подпись

А.Н.Ерёменко  
Дата Подпись

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" 29.09.2017 " 2017 г.

### АКТ № 1903

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9 под. 1, 2.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4676	555 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201014266	49887 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014085	48171 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16906	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16906	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171859	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171836	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		247 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013248	12149 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013452	10230 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16714	57 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16714	54 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		2912 ч			
			Всего установлено пломб: <b>15 шт.</b> (в т. ч. <b>6 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 214.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись