

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г. 15:10

АКТ № 879

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом" . МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б (п. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Бытовое помещение (S=36,2 м²).

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1456		1 шт. на приборе.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 32 В1	201013168	408 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171269	4,6 кг/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г.

АКТ № 878

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом" . МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б (п. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Бытовое помещение (S=36,2 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1456	63 Гкал	на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 80 Т1	201018915	6727 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
МФ Ø 80 Т2	201016963	7182 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
КТСП-Н t1	16890	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16890	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171848	6,7 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171828	6,0 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС					
МФ Ø 32 гвс Т3	201006799	1216 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013441	1046 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17010	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17010	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		312 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 0 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____