


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 "10" "11" 2017 2017 г.

**АКТ № 2112**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8 (п. 1-4).**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО Витаидент" (S=14,28 м<sup>2</sup>)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6050	177 Гкал	на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 100 Т1	201014495	28386 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013598	27696 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15272	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15272	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170837	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186518	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		06.04.2016	06.04.2020
		156 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014153	6958 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014438	6410 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15111	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15111	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		738 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" / Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата                      Подпись                     

Дата                      Подпись                     

Дата                      Подпись                     

Дата                      Подпись

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2909**

**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8 (п. 1-4).**

(наименование потребителя)  
по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО Витадент", пустующее помещение Упр. Имущества.

Состав оборудования :

Подъезд № 1


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6050		на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 40 В1	201014172	3295 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171210	3,9 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1852 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г .**

**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17   
Дата Подпись


**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17   
Дата Подпись

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата Подпись