


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 29.09.2017

**АКТ № 1895**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12 под. 1, 2.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "НорильскЛифтСервис" S= 35,8 м<sup>2</sup>  
 ИП Лозовая Л.В. S= 47,8 м<sup>2</sup>

в следующем составе оборудования :  
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5988	25 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 65 Т1	201013474	3359 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013512	3177 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16882	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16882	48 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171841	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171845	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		129 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013240	1623 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013435	1482 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17008	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17008	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		475 ч			
			Всего установлено пломб: <b>12 шт.</b> (в т. ч. <b>3 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.**





**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2892**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12 под. 1, 2.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "НорильскЛифтСервис"

ИП Лозовая Л.В.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5988		1 шт. на приборе.	19.03.2017	19.06.2021
МФ Ø 32 В1	201007712	1726 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171844	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		1857 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17

Дата

А.А.Ревин

Подпись

21.11.17

Дата

П.М.Полевик

Подпись

А.Н.Ерёмко

Дата

Подпись