

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 11.09.2017
 2017 г.

АКТ № 2113
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный Управдом", МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 2,

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено:

узел коммерческого учета

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки
БКТ-9	1303	141 ккал	на приборе 1 шт.	28.05.2015
МФ Ø 65 Т1	201013486	12012 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015
МФ Ø 65 Т2	201013515	10959 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015
КТСН-Н 11	8990	53 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015
КТСН-Н 12	8990	45 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015
КОРУНД-ДИ Р1	170989	4,6 кг/с/м²		24.07.2015
КОРУНД-ДИ Р1	171630	4,1 кг/с/м²		24.07.2015
ГВС		333 ккал		24.07.2015
МФ Ø 25 ГВС Т3	201012761	4698 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015
МФ Ø 25 ГВС Т4	201012432	2927 т	на приборе 1 шт.	11.03.2015
КТСН-Н ГВС Т3	16879	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015
КТСН-Н ГВС Т4	16879	48 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015
часы работы		2049 ч		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 11.03.2019 г.

Представители:

ООО "Северный Управдом", Главный инженер А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учета А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учета А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись