


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 " 29.09.2017 " 2017 г.

АКТ № 1904
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 22.
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 22.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1405	2970 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014270	201802 т	на приборе 1 шт.	06.07.2015	06.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013501	194803 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	34978	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34978	50 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171842	4,8 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171855	4,4 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		689 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201006809	35925 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013456	29578 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17006	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17006	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		17336 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____
 18.09.2017
 Дата _____ Подпись _____
 13.09.2017
 Дата _____ Подпись _____
 13.09.2017
 Дата _____ Подпись _____