

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г. 10:30

АКТ № 864
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Юнирон" S= 51,1 м²

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2088		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 40 В1	201014182	8472 м ³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171029	5,0 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3408 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г.

АКТ № 863

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Юнирон" S= 51,1 м²

Состав оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2088	1618 Гкал	на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014471	120746 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013973	119725 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	14625	67 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14625	57 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171315	6,0 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171321	5,7 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
ГВС					
МФ Ø 40 гвс Т3	201014166	8500 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009493	7446 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t1	15152	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15152	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3408 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.06.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись