


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 10.11.2017 2017 г.

АКТ № 2115

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40.
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Отдел МВД г. Норильска S= м²
 Управление имущества S= 18 м², Управление имущества S= 146 м²,
 КГКУ г. Норильска отделение Ветеринарии S= 124,4 м²,

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1517	3888 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014260	298208 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014084	283199 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16895	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16895	46 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171824	6,5 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171858	6,4 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		1015 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012474	62020 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013433	55909 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17000	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17000	47 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		17760 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" / Главный инженер А.А. Ревин /
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман /
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий /
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 11:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 1249.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40.

(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: отдел МВД по г. Норильску, управление имущества-18 м², управление имущества-146 м², КГКУ г. Норильска отделение Ветеринарии.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1517		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201012463	23798 м ³	1 шт. на приборе.	13.05.2015	13.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171852	4,4 кгс/см ²		07.07.2015	07.07.2019
часы работы		15097 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 13.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____