


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " " " 2017 г.  
 29.09.2017

### АКТ № 1897

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 20 (п. 1- 3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4659	832 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013951	80620 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013733	78008 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16878	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16878	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171638	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171654	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		260 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012450	23224 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009387	21052 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17039	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17039	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4298 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 15.07.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_


Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
"01.06.2017" 2017г.

**АКТ № 1253.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 20 (п. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 20.  
холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4659		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 40 В1	201006404	3608 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171631	4,9 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
часы работы		2208 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)





**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_